



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20
37017 - LAZISE - VR
Tel. 045/6445-111
Fax 045/7580722

PROTOCOLLO N°16660=

LAZISE, 25/06/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Lazise, Via Pastrengo - Sez. U. - foglio 06 - mappali 580-649.
PDC n. 749/19 del 31/08/2020.

Spett. Georg Niederkofler
NANOIMMO SRL
Via Zona Artigianale, 04
39030 TERENCE BZ

PEC: diego.adami@geopec.it

VISTA la domanda presentata da Georg Niederkofler, soc. NANOIMMO SRL, residente in Via Zona Artigianale, 04 a Terento BZ, c.f. NDRGRG56D22L196G, volta all'ottenimento di autorizzazione allo scarico previa chiarificazione a mezzo fossa Imhoff mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dagli immobili siti in Lazise, Via Pastrengo, Sez. U. - foglio 06 - mappali 580-649, e di piscina mediante trattamento descritto come da documentazione allegata in istanza prot. PEC n. 1088 del 15.01.2021;

CONSIDERATO che gli scarichi sono riconducibili a quelli domestici e convogliati e chiarificati mediante il trattamento nella suddetta vasca e scaricati secondo uno dei sistemi previsti nell'Allegato 5, Del. Comitato Min. 04.02.1977, come ribadito dall'art. 21 dell'Allegato alla DGRV n. 842 del 15 maggio 2012 "Norme tecniche di attuazione";

CONSIDERATO il trattamento descritto per i reflui da piscina;

CONSTATATO dall'allegata relazione idrogeologica di medesimo protocollo che tale modalità di scarico è stata determinata in base alle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche dei terreni interessati, tenendo conto dei pozzi idropotabili esistenti;

ACCERTATA l'inopportunità attualmente di allaccio alla pubblica fognatura, come da parere tecnico dell'Azienda Gardesana Servizi, ns. prot. PEC n. 1088 del 15.01.2021;

VISTE le dichiarazioni di fine lavori PEC nn. 14671 del 07/06/2021 e 16183 del 21/06/2021;

RICHIAMATO il vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, come modificato con Dgr n. 141/CR del 13/12/2011 e Dgr n. 842 del 15 maggio 2012;

VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, art. 124:

SI AUTORIZZA

LO SCARICO del sistema fognario progettato previa chiarificazione in fossa Imhoff mediante subirrigazione per i servizi igienici degli immobili siti in Lazise, Via Via Pastrengo, Sez. U. - foglio 06 - mappali 580-649, e della piscina, come da documentazione allegata in istanza prot. PEC n. 1088 del 15.01.2021, presentata da Georg Niederkofler, soc. NANOIMMO SRL, residente in Via Zona Artigianale, 04 a Terento BZ, c.f. NDRGRG56D22L196G.

La ditta dovrà provvedere alla preventiva soppressione di ogni altro pozzo nero, assorbente, biologica o vasca settica tradizionale e canalizzazioni esistenti non afferenti al sistema di scarico che si va ad autorizzare.

Dovrà inoltre predisporre un pozzetto a monte ed a valle della fossa Imhoff al fine di effettuare eventuali campionamenti sul tal/quale e sul depurato.

Il presente atto supera e annulla ogni eventuale provvedimento autorizzativo precedentemente rilasciato per gli scarichi domestici del medesimo immobile.

In caso di modifica della titolarità dello scarico (variazione ragione sociale, compravendita immobile, ecc.) dovrà essere inoltrata al Comune domanda di voltura.

La ditta è comunque obbligata ad allacciarsi alla pubblica fognatura non appena risulterà possibile.



Il Responsabile Servizio Ecologia
Dott. Massimiliano Gianfriddo